SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN
Số: 480 /QĐ-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngũ Hành Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc Hội khóa XV;

Căn cứ Luật sửa đổi số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thue giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Luật thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UB ngày 24/02/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng "V/v Thành lập Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn";

Căn cứ Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng "V/v đổi tên Trung tâm Y tế quận, huyện và phê duyệt phạm vi quản lý của Trung tâm y tế khu vực thuộc Sở Y tế thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công";

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2025 quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Kế hoạch số: 84/KH-TTYT ngày 13/01/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn về việc mua sắm, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị tin học văn phòng, thiết bị CNTT; thuê dịch vụ chữ ký số, phần mềm CNTT, Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học ngày 14/10/2026 về việc thống nhất mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTYT ngày 21/10/2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn về việc thành lập Tổ xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-TTYT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn về việc phê duyệt dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 03 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó trưởng Phòng Kế hoạch – nghiệp vụ, Kế toán trưởng và các khoa, phòng có liên quan, các tổ đấu thầu liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, TC-KT, CNTT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN

Nguyễn Tiến Hưng

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-TTYT ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn	Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026	Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V	**249.480.000**	Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định tại đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	01 tháng	**Không áp dụng**
- Tổng giá gói thầu: 249.480.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*)												

Phụ lục II

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển mạch mạng bộ và Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V tại Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 480 /QĐ-TTYT ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn)

STT	DANH MỤC HÀNG HOÁ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN	NHÃN HIỆU	KÝ MÃ HIỆU	NĂM SẢN XUẤT	XUẤT XỨ	HÃNG SẢN XUẤT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ KẾ HOẠCH (VNĐ)	THÀNH TIỀN KẾ HOẠCH (VNĐ)
01	Thiết bị chuyển mạch mạng nội bộ	- Model: GSM4352PA - Kiểu dáng Rack 1U - Cổng kết nối . 48 x 10M/100M/1G cổng RJ45 PoE+ (Không 10M từ port 17-24 và 41-48) . 2 x 100M/1G/10G cổng RJ45 . 2 x 1G/10G cổng SFP+ . 1 x Management Port 1Gb Out-of-band . 1 x Console RJ45 RS232 . 1 x Console Mini-USB . 1 x USB port - Hiệu năng hệ thống . Băng thông chuyển mạch: 176 Gbps . Tốc độ chuyển gói: 130.9Mpps . Công suất PoE: ≥ 480W . Layer 2/MAC Addresses: 16K . VLAN IP Support: 4K . Number of Link Aggregation Groups (LAG): 128LAGs, 8	NETGEAR	GSM4352PA	Được sản xuất từ năm 2026 trở về sau	Thái Lan	NETGEAR	Cái	2	**108.000.000**	**216.000.000**

		cổng/group . Hỗ trợ tự động VoIP - Điều kiện hoạt động . Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 50°C . Độ ẩm hoạt động: 90% - Tính năng bảo mật . Policy Based Routing IPv4/IPv6 . Hỗ trợ IGMP Snooping, DHCP Snooping . Hỗ trợ phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và hỗ trợ phát hiện mã độc hại . Hỗ trợ TACACS+, RADIUS, SSH, SNMPv3 . Hỗ trợ xác thực cổng truy cập Radius . Hỗ trợ Port Security - Tính năng quản lý . Hỗ trợ quản lý Command Line Interface (CLI), Web-GUI, SNMP, Sflow và RSPAN. . Hỗ trợ Dual Image firmware và configuration file - Tính năng xếp chồng . Cho phép xếp chồng tối đa 8 switch. . Cho phép sử dụng cổng 10Gb cáp đồng , cáp quang (SFP+) hoặc cáp DAC. . Có thể xếp chồng phối hợp các model switch 1G và 10G với									

		nhau chỉ cần thuộc cùng dòng. - Tính năng nâng cao . Hỗ trợ cơ chế Nonstop Forwarding (NSF) virtual chassis stacking . Hỗ trợ iSCSI tăng tốc dòng chảy và bảo vệ tự động / QoS với Auto-iSCSI . Hỗ trợ các giao thức IEEE 802.1X, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) and Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Tính năng định tuyến . Static . OSPFv2, OSPFv3 . Hỗ trợ PIM-SM . Hỗ trợ PIM-DM . Hỗ trợ PBR . Hỗ trợ VRRP . Hỗ trợ Route Redistribution - Tiêu chuẩn an toàn CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:20 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-									

		2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1 - Nguồn cung cấp Hỗ trợ 2 nguồn hỗ trợ sẵn 1 nguồn APS550W - Cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và xuất xứ (CO) - Thời gian hỗ trợ bảo hành và thay thế thiết bị 36 Tháng (thay thế mới khi thiết bị hư hỏng)									
02	Bộ lưu điện UPS 1 pha, công suất 3kVA, điện áp 230V	- Model: SRV3KRILRK-E - Điện áp đầu vào chính: 230 V AC (1 pha) - Điện áp đầu vào khác: 220 V, 240 V - Cổng kết nối đầu vào: IEC 60320 C20 - Hiệu suất ở tải tối đa: 105...300 V (40% tải), 180...285 V (100% tải) - Tần số đầu vào: 40...70 Hz (tự động nhận diện) - Điện áp đầu ra: 230 V AC (1 pha) - Điện áp đầu ra khác: 220 V, 240 V - Công suất định mức (W): 2700 W - Công suất định mức (VA): 3000 VA - Cổng kết nối đầu ra: 6 cổng IEC 60320 C13, 1 cổng IEC 60320 C19 - Chế độ Bypass: Bypass nội bộ (Tự động và Thủ công) - Hệ số đỉnh (Crest factor): 3:1	APC	SRV3KRILRK-E	Được sản xuất từ năm 2026 trở về sau	Trung Quốc	Schneider Electric	Cái	1	**33.480.000**	**33.480.000**

		- Độ méo hài (Harmonic distortion): 3% - Công suất cấu hình tối đa (VA): 3000 VA - Công suất cấu hình tối đa (W): 2700 W - Công nghệ UPS (Topology): Trực tuyến (On-Line) - Dạng sóng: Sóng sin chuẩn (Sine wave) - Hiệu suất: 90% (khi đầy tải) - Tần số đầu ra: 50/60 Hz +/- 3 Hz (đồng bộ với nguồn điện lưới) - Kiểu lắp đặt: Rackmount 2U (Gắn tủ Rack) - Rail kit (Thanh ray: Có đi kèm) - Bảng điều khiển: Bảng điều khiển và hiển thị trạng thái LCD đa chức năng - Loại ắc-quy: Ắc-quy axit-chì gắn ngoài (đã bao gồm) - Số unit rack (U): 4U - Khả năng kết nối UPS: . Cổng Serial . Cổng USB . Khe cắm mở rộng khả dụng - Số lượng cáp nguồn: 1 - Cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và xuất xứ (CO) - Bảo hành: 3 năm									
Tổng cộng: 02 khoản											**249.480.000**
Bằng chữ*: *Hai trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng.											