CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6245/QĐ-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5468/QĐ-NĐHP ngày 18/9/2026 về việc "Ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng";

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-NĐHP ngày 04/6/2026 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn Quyết định số 4999/QĐ-NĐHP ngày 28/8/2026 về việc giao ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 6215/QĐ-NĐHP ngày 15/10/2026 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự toán: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1;

Xét đề nghị của Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa tại tờ trình số 637/TTDVSC ngày 16/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1" với một số nội dung chính như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, TTDVSC.	**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC** **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** M.S.D.N: 0200493225 - CTCP CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG **Lê Anh Tân**

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã có GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Loại hình gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1	Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1	1.939.844.760	Vốn Sản xuất kinh doanh	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	65 ngày	Không có	Hàng hóa
	Tổng giá gói thầu			**1.939.844.760**									

Ghi chú: - Thời gian thực hiện gói thầu 65 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 60 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày..

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày.

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống khí nén HP1)

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Xuất xứ của hàng hóa	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Yêu cầu khác
1	Bộ làm khô khí ARX5300A-WE	Bộ	3	ARX5300A-WE	Orion	Orion	Nhà thầu đề xuất	Từ năm 2024 đến nay	Bộ làm khô khí Type ARX5300A-WE, lưu lượng 53 m3/phút, áp suất làm việc max 0,98 Mpa, công suất điện 9,5kW, 3 pha, điện áp 380VAC, giải nhiệt bằng nước max 34 độ C (bao gồm thực hiện lắp đặt và hướng dẫn vận hành bộ làm khô khí nén type ARX5300A-WE)	- Khi giao hàng nhà thầu cung cấp chứng chỉ chất lượng (KCS/CQ), Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (TKHQ). - Thời gian bảo hành là 365 ngày từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 548 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.
2	Thiết bị lọc tách nước	Bộ	2	DSF 5300A	Orion	Orion	Nhà thầu đề xuất	Từ năm 2024 đến nay	Thiết bị lọc tách nước Type DSF 5300A, Kích thước bên ngoài (chiều dài cửa thoát nước x chiều sâu x chiều cao bao gồm chiều cao của bẫy nước): 640x442x1239, phi 352, lưu lượng 53m3/phút; Phạm vi áp suất khí nén 0,2-0,98 MPa; Phạm vi nhiệt độ khí nén 5-60 độ C; (Bao gồm 3 Lõi lọc EDS2000, cấp độ lọc 5 micromet; Bẫy nước tự động FD-10-A cống xả loại phao)	- Khi giao hàng nhà thầu cung cấp chứng chỉ chất lượng (KCS/CQ), Chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO), tờ khai hải quan (TKHQ). - Thời gian bảo hành là 365 ngày từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 548 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.