SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5042 /QĐ-BVVT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Dịch vụ bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, kỳ thứ 5 thông qua ngày 23/06/2023;Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đầu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế GTGT, luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị định 36/2026/VBHN-NĐ-BTC của bộ tài chính ngày 23/9/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia;

Căn cứ nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định 3048/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao cơ chế tự chủ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-BVVT ngày 19/5/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung trực thuộc ban mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-BVVT ngày 19/5/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc kiện toàn Ban mua sắm.

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-BVVT ngày 19/5/2026; sửa đổi bổ sung tại quyết định số 4834/QĐ-BVVT ngày 21/9/2026 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc ban hành quy chế và quy trình mua sắm, đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp;

Theo đề nghị của Tổ mua sắm số 2 tại tờ trình ngày 29 /9 /2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Dịch vụ bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Dịch vụ bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh với nội dung chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.

- Danh mục, số lượng, đơn giá, chi tiết dịch vụ theo phụ lục 02 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Tổ mua sắm số 2, Tổ kiểm soát phối hợp với Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban mua sắm, Tổ mua sắm số 2, Tổ kiểm soát, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Vật tư – thiết bị y tế căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TMSS2.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

Đỗ Mạnh Thắng

PHỤ LỤC 01:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẮM DỊCH VỤ BẢO TRÌ BỘ LƯU ĐIỆN UPS 200KVA, MODEL: VT200HP, HÃNG LEVER CỦA HỆ THỐNG CỘNG HƯỞNG TỪ MRI 3.0 TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

(Kèm theo quyết định số 5042 /QĐ-BVVT ngày 30 / 9 /2026 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp	Dịch vụ bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh	Bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh đảm bảo thiết bị hoạt động theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất	238.800.000	Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện	Chào giá trực tuyến rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng cộng				**238.800.000**	*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.*							

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo quyết định số 5042/QĐ-BVVT ngày 30 / 9 /2026 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp)

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	**Dịch vụ bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 tại khoa chẩn đoán hình ảnh**		**Gói**	**1**	**238.800.000**	**238.800.000**
1.1	Ắc quy 12V150Ah	**1. Yêu cầu chung:** - Hàng hoá mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện. - Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến hàng hoá: Catalogue... **2. Thông tin hàng hoá:** - Model: NP12-150Ah - Nhãn hiệu: NPP - Hãng sản xuất: Công ty TNHH NPP Power Việt Nam - Xuất xứ: Việt Nam - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Tính năng kỹ thuật cơ bản: - Điện áp danh định: 12V. - Dung lượng danh định: 150 Ah - Loại ắc quy chì khô, kín khí. **3. Thời gian bảo hành: 24 tháng kể từ ngày bàn giao, lắp đặt, nghiệm thu hàng hoá**	Cái	40	5.200.000	208.000.000
1.2	Chi phí bảo trì bộ lưu điện UPS	**1. Yêu cầu chung:** - Bảo trì bộ lưu điện UPS 200KVA, model: VT200HP, hãng Lever của hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, - Kỹ sư tham gia trực tiếp công việc bảo trì phải tốt nghiệp ngành đào tạo về kỹ thuật điện, điện tử, Số lượng: tối thiểu 01 người. **2. Nội dung công việc bảo trì:** - Đo điện áp ,dòng điện đầu vào ups. - Đo điện áp, đòng điện đầu ra ups. - Kiểm tra, ghi nhận các thông số hiển thị trên ups. - Thực hiện test acquy thực tế để đánh giá thời gian lưu điện của UPS. - Kiểm tra linh kiện công suất, bo mạch UPS. - Kiểm tra tình trạng vật lý tụ DC , Tụ AC. - Kiểm tra các bộ phận chuyển đổi điện inverter , rectifier. - Kiểm tra kết nối các bộ phận. - Kiểm tra kết nối điện vào (input) điện ra (output). - Đo điện áp tổng ac quy. - Đo điện áp sạc và dòng sạc ắc quy. - Vệ sinh tổng thể. **3. Bảo hành đối với dịch vụ bảo trì: 6 tháng kể từ ngày bàn giao dịch vụ**	Gói	1	30.800.000	30.800.000
Tổng cộng *Bằng chữ : Hai trăm ba mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn./.* ***(Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành)***						**238.800.000**