ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐỒNG XUÂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1455/QĐ-UBND	*Đồng Xuân, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khắc phục trạm bơm Vực Miễu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; số 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của UBND xã Đồng Xuân Về việc chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục trạm bơm Vực Miễu;

Trên cơ sở Công văn số 235/KT ngày 27/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khắc phục trạm bơm Vực Miễu

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân tại Tờ trình số 599/TTr-KT ngày 27/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Khắc phục trạm bơm Vực Miễu, với một số nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khắc phục trạm bơm Vực Miễu.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công nghiệp.

- Cấp công trình: Cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính: Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá xác định thời hạn sử dụng công trình theo quy định hiện hành, phù hợp với nhiệm vụ thiết kế xây dựng đã được lập.

3. Mã định danh (nếu có): Không

4. Địa điểm xây dựng dự án, diện tích sử dụng đất của dự án:

- Vị trí xây dựng công trình: Xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

- Diện tích sử dụng đất của dự án: Theo hiện trạng.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân.

6. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân.

7. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng A.K.T.

8. Mục tiêu dự án: Khắc phục, sửa chữa hệ thống điện và các hư hỏng, xuống cấp của Trạm bơm Vực Miễu do thiên tai và quá trình sử dụng; Khôi phục năng lực vận hành, bảo đảm an toàn, ổn định công trình, chủ động bơm tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn, ngập úng; Góp phần phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ sản xuất và tài sản của nhà nước, nhân dân trong khu vực. Từng bước hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

*** Phần đường dây 22kV:**

- Dây dẫn sử dụng dây lại dây hiện hữu và bổ sung mới. chiều dài toàn tuyến: 855,5 mét.

- Sử dụng sứ đứng 24kV thủy tinh sứ chuỗi 24kV loại thủy tinh (04 bát).

- Dựng mới 01 vị trí cột BTLT đôi 12m và 07 vị trí cột BTLT đơn 12m .

- Cột: Sử dụng cột BTLT theo TCVN 5847:2016

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông đổ tại chỗ MT-2, MT-3, MTĐ-2 và MN15-5.

- Tiếp địa cột: Bổ sung tiếp địa cột cho các vị trí RL-4 và vị trí TBA Tiếp địa chân cột phải được bọc hoàn toàn trong ống cách điện.

- Tháo dỡ, thu hồi khối lượng lưới điện (cột, đường dây, cách điện….) tại

các vị trí đã thay thế.

*** Phần đường TBA:**

- Tháo dỡ trạm biến áp 50kVA cũ và tủ điện hiện hữu

- Thay mới TBA 50kVA, tủ điện mới và toàn bộ xà TBA.

- Chống sét van LA 18KV.

- Cầu chì tự rơi Polymer 24kV-100A; Các phụ kiện đi kèm

(Các chi tiết khác theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo)

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: Tuân thủ theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư: 955.793.511 đồng *(Bằng chữ: Chín trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ba ngàn năm trăm mười một đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế	642.938.171	đồng.
- Chi phí thiết bị sau thuế	182.240.652	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	27.177.417	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	83.840.701	đồng.
- Chi phí khác	19.596.571	đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo thời gian thực hiện: Ngân sách trung ương bổ sung theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk và ngân sách xã.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

16. Các nội dung khác: Theo hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án tổ chức thực hiện quản lý dự án đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả; quản lý chi phí đầu

tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Kho bạc nhà nước khu vực XIV - Phòng Giao dịch số 18 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Đảng ủy xã (b/c);
- TT. HĐND xã (b/c)
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT, KT (Hưng).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn