ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ GIÁO **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 397/QLDA-KH	*Phú Giáo, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

Về việc trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026

Kính gửi: Quý nhà thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 24/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-QLDA ngày 30/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam lập đã được phê duyệt, phát hành theo thông báo mời thầu số IB2600595185, đăng tải ngày 30/10/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn;

Căn cứ nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) của các nhà thầu quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Xét Công văn số 101-01/2026/CV-PN ngày 04/11/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam về việc trả

lời nội dung làm rõ E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo thống nhất với nội dung trả lời của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Phương Nam, như sau:

1. Về nội dung yêu cầu làm rõ với Mã yêu cầu CID2600014653 ngày 02/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

- Yêu cầu của nhà thầu:

+ Loại bỏ yêu cầu bắt buộc bộ đèn phải có nhận CE, ENEC, CB. Thay vào đó là bộ đèn phải có chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017 và TCVN 7722-2-3:2019.

+ Trường hợp vẫn giữ nguyên yêu cầu CE, ENEC, CB, kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu cung cấp căn cứ pháp lý và cơ sở kỹ thuật chứng minh tính cần thiết của việc bắt buộc đồng thời các chứng nhận nêu trên đối với công trình được lắp đặt, sử dụng tại Việt Nam; đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương để bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

- Chủ đầu tư phúc đáp: Thống nhất với nội dung trả lời của Tổ chuyên gia tại Công văn số 101-01/2026/CV-PN ngày 04/11/2026.

2. Về nội dung yêu cầu làm rõ với Mã yêu cầu CID2600014706 ngày 03/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

- Yêu cầu của nhà thầu:

+ Loại bỏ yêu cầu bắt buộc đối với 2 thiết bị tại Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT - Bảng số 04: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu, mục số 5 yêu cầu thiết bi "Sào cách điện hạ thế và kèm theo bộ tiếp địa", mục số 6 yêu cầu thiết bị "Sào cách điện trung thế và kèm theo bộ tiếp địa".

+ Trường hợp vẫn giữ nguyên yêu cầu kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu cung cấp cơ sở pháp lý, phạm vi công việc của Nhà thầu bắt buộc sử dụng 2 loại thiết bị trên.

**** Chủ đầu tư phúc đáp:*** Thống nhất với nội dung trả lời của Tổ chuyên gia tại Công văn số 101-01/2026/CV-PN ngày 04/11/2026.

Trên đây là nội dung trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026 *(kèm theo Công văn số 101-01/2026/CV-PN ngày 04/11/2026)*./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ GIÁO T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHÚ GIÁO

Huỳnh Trọng Nghĩa

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯƠNG NAM
Địa chỉ: 64 Ngô Đức Kế, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 028. 35127 327 - Email: phuongnam7860@gmail.com - Website: www.tuvanxaydung-pn.com

CTY TNHH TV XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯƠNG NAM
TỔ CHUYÊN GIA

Số: 101-01/2026/CV-PN

V/v trả lời nội dung làm rõ E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- **Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo**
- **Các nhà thầu tham dự thầu**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-QLDA ngày 24/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-QLDA ngày 05/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

công trình Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-QLDA ngày 30/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phú Giáo về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Phú Giáo năm 2026;

Căn cứ thông báo mời thầu số IB2600595185, đăng tải ngày 30/10/2026;

Căn cứ các nội dung đề nghị làm rõ E-HSMT của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tổ chuyên gia xin phúc đáp nội dung làm rõ của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

1. Nội dung làm rõ của nhà thầu:

- Nội dung làm rõ vào ngày 02/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

Theo E-HSMT, "bộ đèn phải có chứng nhận CE, ENEC, CB, LM-80 (hoặc tương đương); các phép đo IK, IP, Thermal, EMC, ANSI được thực hiện tại phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025."

Nhà thầu nhận thấy yêu cầu này chưa phân biệt rõ giữa chứng nhận sản phẩm, tiêu chuẩn thử nghiệm và kết quả thử nghiệm. Đặc biệt, việc bắt buộc bộ đèn phải có đồng thời các chứng nhận CE, ENEC, CB là chưa chứng minh được tính cần thiết đối với sản phẩm được lắp đặt và sử dụng tại Việt Nam.

CE là dấu thể hiện sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật áp dụng của Liên minh châu Âu; ENEC là chương trình chứng nhận sản phẩm điện theo tiêu chuẩn châu Âu; CB là chương trình chứng nhận và công nhận kết quả thử nghiệm theo hệ thống IECEE. Các hình thức đánh giá sự phù hợp này không mặc nhiên là yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với tất cả bộ đèn chiếu sáng đường phố sử dụng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 02/10/2025, Báo Đấu thầu đăng tải bài viết **"Lăng kính đấu thầu ngày 2/10/2025"**, phản ánh trường hợp Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường Kim Long – Bình Ba, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Đức (TP.HCM) làm Chủ đầu tư, có giá gói thầu 394,256 tỷ đồng.

Theo bài báo, E-HSMT của gói thầu này yêu cầu bộ đèn chiếu sáng LED 110W phải có các giấy chứng nhận IEC, CE, ENEC. Trong quá trình phát hành E-HSMT, các nhà thầu đã kiến nghị rằng việc bắt buộc các chứng nhận áp dụng theo hệ thống châu Âu có thể hạn chế sự tham gia của những nhà thầu cung cấp sản phẩm đèn LED đáp ứng yêu cầu chất lượng tại Việt Nam, bao gồm sản phẩm có kết quả thử nghiệm tại các tổ chức như QUATEST 2, QUATEST 3.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, ngày 26/9/2025, Chủ đầu tư đã quyết định hủy thầu để rà soát, điều chỉnh E-HSMT trước khi tổ chức mời thầu lại.

Đây là trường hợp thực tế có tính chất tương đồng trực tiếp với yêu cầu đang được kiến nghị, cho thấy việc đưa các chứng nhận CE, ENEC thành điều

kiện bắt buộc đối với bộ đèn chiếu sáng LED trong gói thầu xây lắp tại Việt Nam đã từng phát sinh kiến nghị về nguy cơ hạn chế cạnh tranh và dẫn đến việc Chủ đầu tư phải xem xét lại E-HSMT.

Nguồn tham khảo: Báo Đấu thầu, bài viết "Lăng kính đấu thầu ngày 2/10/2025", tác giả Minh Khuê, đăng ngày 02/10/2025.
https://baodauthau.vn/lang-kinh-dau-thau-ngay-2102025-post186080.html

Mặt khác, đối với bộ đèn chiếu sáng đường phố sử dụng tại Việt Nam, chất lượng và an toàn sản phẩm cần được đánh giá dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc có liên quan, các tiêu chuẩn TCVN, IEC được áp dụng và các kết quả thử nghiệm phù hợp. Việc nhà thầu cung cấp bộ đèn đã được thử nghiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nhưng vẫn bị loại chỉ vì không có đồng thời các chứng nhận CE, ENEC, CB có nguy cơ tạo ra điều kiện hạn chế cạnh tranh không cần thiết.

Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi, bổ sung hiện hành về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, **Nhà thầu kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu:**

Loại bỏ yêu cầu bắt buộc bộ đèn phải có nhận CE, ENEC, CB. Thay vào đó là bộ đèn phải có chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7722-1:2017 và TCVN 7722-2-3:2019

Trường hợp vẫn giữ nguyên yêu cầu CE, ENEC, CB, kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu cung cấp căn cứ pháp lý và cơ sở kỹ thuật chứng minh tính cần thiết của việc bắt buộc đồng thời các chứng nhận nêu trên đối với công trình được lắp đặt, sử dụng tại Việt Nam; đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương để bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

- Nội dung làm rõ vào ngày 03/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

Hồ sơ mời thầu yêu cầu sau:

Tại **Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT - Bảng số 04: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu**, mục số 5 yêu cầu thiết bi "Sào cách điện hạ thế và kèm theo bộ tiếp địa", mục số 6 yêu cầu thiết bị "Sào cách điện trung thế và kèm theo bộ tiếp địa".

Ý kiến nhà thầu:

Công việc **thao tác đóng/cắt đường dây trung thế, hạ thế để phục vụ thi công** về nguyên tắc **không thuộc phạm vi tự thực hiện của nhà thầu thi công**, mà thuộc trách nhiệm của **Đơn vị quản lý vận hành (ĐVQLVH) lưới điện** hoặc đơn vị được ĐVQLVH phân công/ủy quyền.

Theo QCVN 01:2025/BCT, "đơn vị quản lý vận hành" là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành công trình điện lực; việc đóng, cắt đường dây và thiết bị điện phải thực hiện bằng thiết bị đóng cắt phù hợp.

Phân chia trách nhiệm khi thi công:

Công việc	Đơn vị chịu trách nhiệm chính

Công việc	Đơn vị chịu trách nhiệm chính
Lập kế hoạch cần cắt điện để thi công	**Nhà thầu/Đơn vị công tác phối hợp ĐVQLVH**
Đăng ký kế hoạch công tác	**Đơn vị công tác**
Đăng ký cắt điện	**ĐVQLVH**
Phê duyệt biện pháp an toàn điện	**ĐVQLVH**
Thực hiện thao tác đóng/cắt đường dây trung thế	**ĐVQLVH / nhân viên vận hành được giao quyền thao tác**
Kiểm tra tình trạng đã cắt điện	**ĐVQLVH/người có thẩm quyền theo quy trình**
Thực hiện biện pháp ngăn ngừa đóng điện trở lại	**ĐVQLVH**
Nối đất phía nguồn để ngăn điện đến nơi làm việc	**ĐVQLVH**
Nối đất di động bổ sung tại vị trí thi công khi cần	**Đơn vị công tác**
Tổ chức thi công sau khi được bàn giao hiện trường	**Nhà thầu/Đơn vị công tác**

Nhà thầu kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu:

Loại bỏ yêu cầu bắt buộc đối với 2 thiết bị trên.

Trường hợp vẫn giữ nguyên yêu cầu kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu cung cấp cơ sở pháp lý, phạm vi công việc của Nhà thầu bắt buộc sử dụng 2 loại thiết bị trên.

2. Nội dung trả lời của tổ chuyên gia:

- Trả lời nội dung làm rõ vào ngày 02/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

+ Căn cứ vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (mục 3.3 thuyết minh) đã được thẩm định tại Thông báo kết quả thẩm định số 403/KQTĐ-KTTH ngày 14/9/2026 và phê duyệt tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/9/2026.

+ Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và quy mô, tính chất của gói thầu: Gói thầu được phê duyệt là gói thầu PC, vì vậy E-HSMT được lập theo mẫu 9A ban hành kèm theo Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ tài chính. Vì vậy đối với những nội dung làm rõ và lấy dẫn chứng của nhà thầu là không phù hợp với quy mô, tính chất, kế hoạch của gói thầu đang xét.

+ Về nội hàm "tương đương": Cụm từ "tương đường" Tại Mục 1.2 Chương V được tổ chuyên gia đưa vào nhằm không hạn chế sự tham của các nhà thầu, đảm bảo tính cạnh tranh. Nhà thầu có thể dự thầu với các sản phẩm hàng hóa đạt

chuẩn tương đương hoặc cao hơn so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt và kèm theo các tài liệu chứng minh thì tổ chuyên gia sẻ xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

+ Nhà thầu nghiên cứu kỹ các tiêu chí của E-HSMT, hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT và các quy định hiện hành để chuẩn bị E-HSDT tốt nhất.

- Trả lời nội dung làm rõ vào ngày 03/11/2026 trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia:

+ Căn cứ vào hồ sơ BCKTKT được phê duyệt tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/9/2026: Công tác thi công lắp đặt cần đèn, bộ đèn, kéo dây và đấu nối nguồn được thực hiện trên các trụ BTLT hiện hữu của Điện lực đang mang lưới điện trung, hạ thế.

+ Căn cứ vào QCVN 25:2025/BCT: Khi đặt và tháo nối đất di động trên lưới điện nhân viên đơn vị công tác phải dùng các thiết bị đảm bảo an toàn (sào,..). Việc đơn vị quản lý vận hành cắt điện và nối đất phía nguồn không thay thế trách nhiệm kiểm tra không còn điện và đặt nối đất di động tại nơi làm việc của đơn vị công tác. Tránh trường hợp một số nơi có nhánh rẽ tiêu thụ điện nằm trong phạm vi của đơn vị thi công, lỡ có trường hợp phát điện ngược lại gây mất an toàn cho người lao động.

+ Vì vậy E-HSMT yêu cầu có các thiết bị đảm bảo an toàn trong quá trình thi công là phù hợp với tính chất của gói thầu và các quy định hiện hành của điện lực nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động trong suốt quá trình thi công.

+ Nhà thầu nghiên cứu kỹ các tiêu chí của E-HSMT, hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT và các quy định hiện hành để chuẩn bị E-HSDT tốt nhất.

Trên đây là nội dung phúc đáp làm rõ E-HSMT đến các nhà thầu quan tâm đến gói thầu nêu trên. Tổ chuyên gia khẳng định yêu cầu tại E-HSMT phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy định hiện hành. Kính gửi Chủ đầu tư để có cơ sở trả lời nội dung làm rõ E-HSMT đến các nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Mục 7.2 E-CDNT.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.Hành chính, P. Đấu thầu.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Giám đốc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯƠNG NAM

Trần Văn Kiên