TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**
**ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập –Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11351/AĐLMN-KHVT

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

V/v làm rõ E-HSMT gói 08-LRPĐ công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch (làm rõ lần 02)

Kính gửi : Các nhà thầu tham dự

Căn cứ theo Yêu cầu của Nhà thầu ngày 24/09/2026 v/v làm rõ E-HSMT gói 08-LRPĐ: Xây dựng, lắp đặt VTTB công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch;

Căn cứ Công văn số 4363/TVĐMN-TR ngày 26/09/2026 của Công ty Tư vấn Điện miền Nam v/v làm rõ HSMT công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch.

Qua làm việc với Công ty Tư vấn Điện miền Nam, Ban QLDA xin làm rõ E-HSMT cho Quý Nhà thầu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Văn bản này là một phần không tách rời HSMT đã phát hành. Trên đây là nội dung làm rõ HSMT của gói thầu nêu trên.

*Đính kèm : Công văn số 4363/TVĐMN-TR ngày 26/09/2026 của Công ty Tư vấn Điện miền Nam.*

Trân trọng./.

***Nơi nhận***:
- Như trên;
- Ban Giám đốc *(để b/c)*;
- Lưu: VT, KHVT (XH).

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

**Lê Uyên Nhật**

*Phụ lục đính kèm công văn số /AĐLMN-KHVT ngày /09/2026*

| STT | Yêu cầu của E-HSMT | Làm rõ của Nhà thầu | Nội dung trả lời làm rõ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ống thép siêu âm D60 cọc khoan nhồi<br>- **Theo tiên lượng mời thầu :** Ống thép siêu âm D60 dày 18 mm.<br>- **Theo bản vẽ mời thầu :** Ống thép siêu âm D60 dày 2.0 mm. | Đề nghị Chủ đầu tư làm rõ chiều dày của ống thép siêu âm D60 cọc khoan nhồi. | Ban QLDA xin trả lời làm rõ như sau:<br>- Ống thép siêu âm D60 cọc khoan nhồi thực hiện theo Bản vẽ mời thầu với chiều dày là 2,0 mm. |