TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY
TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM

Số: 4363/TVĐMN-TR

V/v làm rõ E-HSMT Gói 8: LRPĐ công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam.

Phúc đáp văn bản số 11229/AĐLMN-KHVT ngày 25/9/2026 của quý Ban về việc làm rõ E-HSMT Gói 8: LRPĐ công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch.

Công ty đã rà soát trên cơ sở hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiên lượng mời thầu, bản vẽ mời thầu và có ý kiến làm rõ như sau: Ống thép siêu âm D60 cọc khoan nhồi thực hiện theo Bản vẽ mời thầu với chiều dày là 2,0 mm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng KHKD;
- Lưu: VT, XD, DT, TR (Hùng.01).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Nguyễn Chí Hiếu