TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Số: 1207/QĐ-AĐLMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)
Gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch
thuộc công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch

GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ v/v quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT/BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2026 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, hiệu chỉnh "Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ- HĐTV ngày 24/3/2026;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-EVNSPC ngày 09/11/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ-EVNSPC ngày 17/11/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-EVNSPC ngày 22/11/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau Thiết kế cơ sở công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-AĐLMN ngày 24/11/2026 của Ban QLDA Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ E-Hồ sơ mời thầu xây lắp Gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB do Công ty Tư vấn Điện miền Nam lập;

Căn cứ Tờ trình số 1946/KHVT ngày 24/11/2026 của Tổ chuyên gia v/v trình phê duyệt E-HSMT gói thầu 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB thuộc công trinh Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Căn cứ Báo cáo số 1918/QLĐT ngày 25/11/2026 của Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu các công trình đầu tư xây dựng Ban QLDA Điện lực miền Nam v/v báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB thuộc công trinh Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB thuộc công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư - Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam hoàn thiện lại Hồ sơ mời thầu trước khi phát hành, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Kế hoạch vật tư, Quản lý đầu tư, Tài chính kế toán thuộc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam căn cứ chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng công ty *"để b/c"*;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế: 0300942001
Thời gian ký: 25-11-2026 16:03:02

Hoàng Hữu Thời

Phụ lục

NỘI DUNG E-HSMT

Gói thầu 08-LH: Xây dựng, lắp đặt VTTB thuộc công trinh Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Lộc Hưng và Xây dựng mới tuyến dây Đấu nối trạm 110kV Lộc Hưng, 2 mạch

1. Tài liệu mẫu để chuẩn bị hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023.
- Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu.
- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
- Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Thông tư 79/2025/TT/BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Mẫu số 3A Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) xây lắp qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, ban hành theo Thông tư số 79/TTBTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Biên chế hồ sơ mời thầu thành 03 tập bao gồm:

- Tập 1: Hồ sơ thương mại
- Tập 2: Hồ sơ kỹ thuật
- Tập 3: Các bản vẽ thiết kế

3. Yêu cầu kỹ thuật:

Theo đặc tính kỹ thuật hiện hành đã được Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành và theo hồ sơ Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Tổng công ty phê duyệt.

4. Giá gói thầu: 82.997.164.914 đồng (QĐ số 1200/QĐ-AĐLMN ngày 24/11/2026).

5. Nội dung chi tiết:

a. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

b. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

c. Bảo đảm dự thầu: 1.245.000.000 VNĐ, có hiệu lực ≥ 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.

d. Tư cách hợp lệ của nhà thầu: Theo mẫu E-HSMT.

e. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng tiêu chí đạt và không đạt được thực hiện theo các quy định của E-HSMT.

f. Phương pháp đánh giá về tài chính: Theo phương pháp giá thấp nhất.

g. Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là: 113.178.000.000 VNĐ.

h. Yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu: Tối thiểu 24.900.000.000 VNĐ.

i. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (10) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: Trạm biến áp và đường dây có cấp điện áp từ 110kV trở lên (Trong đó: Có 01 hợp đồng tương tự là hợp đồng xây lắp đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 110kV trở lên), cấp: II(12), có giá trị là **41.499.000.000 VNĐ**(13) với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(14) hoặc nhà thầu phụ.

j. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.

k. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

l. Nhân sự chủ chốt:

STT	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự	Chứng chỉ, trình độ chuyên môn
1	Chỉ huy trưởng công trường (Trong trường hợp là nhà thầu liên danh đảm nhận thi công, từng thành viên liên danh phải có Chỉ huy trưởng với phần việc đảm nhận)	01	Tối thiểu 4 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện hoặc xây dựng. - Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA về việc đã làm chỉ huy trưởng 01 công trình có cấp điện áp 110kV trở lên kèm theo biên bản nghiệm thu xây lắp hoàn thành.
2	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu (chuyên ngành điện) (Trong trường hợp là nhà thầu liên danh đảm nhận thi công, từng thành viên liên danh phải có Cán bộ kỹ thuật với phần việc đảm nhận)	01	Tối thiểu 4 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA về việc đã từng là Cán bộ phụ trách kỹ thuật điện 01 công trình có cấp điện áp 110kV trở lên.
3	Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu (chuyên ngành điện xây dựng) (Trong trường hợp là nhà thầu liên danh đảm nhận thi công, từng thành viên liên danh phải có Cán bộ kỹ thuật với phần việc đảm nhận)	01	Tối thiểu 4 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA về việc đã từng là Cán bộ phụ trách kỹ thuật xây dựng 01 công trình có cấp điện áp 110kV trở lên.

STT	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự	Chứng chỉ, trình độ chuyên môn
4	Cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu	01	Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng	- Có xác nhận của Chủ đầu tư hoặc Ban QLDA về việc đã tham gia giám sát an toàn 01 công trình có cấp điện áp 110kV trở lên. - Có chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, trong đó nội dung huấn luyện là huấn luyện nhóm 2 còn hiệu lực.

m.Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu:

STT	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có
1.	Máy đào đất	02
2.	Ô tô tải trọng 7-15 tấn	02
3.	Ô tô tải gắn cẩu 15 tấn	02
4.	Máy ép đầu cốt, khóa néo dây dẫn điện	04
5.	Máy kéo dây	04
6.	Máy hãm dây 5 tấn	04
7.	Tời máy dựng cột 2 tấn và thiết bị dựng cột trọn bộ	04