SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Số: 1735 /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thiết bị điều hòa của Bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-BV ngày 30/9/2025 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình về việc thành lập Hội đồng mua sắm, đấu thầu của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-BV ngày 05/8/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình về việc điều chỉnh và công khai điều chỉnh dự toán thu chi năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình;

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm, đấu thầu tại Tờ trình số 486/TTr-HĐMS ngày 28/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm:Mua sắm linh kiện thiết bị điều hòa của Bệnh viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thiết bị điều hòa của Bệnh viện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Phó Giám đốc Bệnh viện; Thành viên Hội đồng mua sắm, đấu thầu; Trưởng phòng Quản trị; các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐMSĐT, QT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH

Hà Trung Kiên

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM : MUA SẮM LINH KIỆN THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA CỦA BỆNH VIỆN

(Kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-BV ngày 30/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Đa khoa Thái Bình	Mua sắm linh kiện thiết bị điều hòa của Bệnh viện	Cung cấp linh kiện thiết bị điều hòa cho Bệnh viện	128.611.800	Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện	Chào giá trực tuyến rút gọn, trong nước, qua mạng		45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**128.611.800**								

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-BV ngày 30 /10/2026

của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy nén cơ	- Loại : Scroll (Xoắn ốc), không Inverter - Công suất: 5,5HP - Điện áp : 380-440V - Tần số : 50/60HZ - Lắp đặt phù hợp cho dàn nóng Daikin VRVIII RXQ18PAY18	Cái	3	28.080.000	84.240.000
2	Motor quạt dàn lạnh	-Điện áp: 380V DC -Công suất: 90W -Số cực: 8P -Lắp đặt phù hợp cho dàn lạnh Daikin VRVIII model: FXMQ20PVE	Cái	1	4.860.000	4.860.000
3	Motor quạt dàn lạnh	- Điện áp: 310V DC - Công suất: 30W - Phù hợp với dàn lạnh LG model B18ENDN	Cái	1	2.376.000	2.376.000
4	Motor quạt từ dàn lạnh	- Loại: Motor quạt từ, đầu cắm giác 6 dây - Điện áp: 220 V - Tần số : 50/60 HZ - Phù hợp với dàn lạnh Daikin model FTXM35HVMV	Cái	2	1.312.200	2.624.400
5	Bộ bo mạch điều hòa	- Điện áp: 220V - Tần số: 50HZ - Quy cách: Gồm bo mạch dàn nóng và bo mạch dàn lạnh - Phù hợp với điều hòa Daikin model FTXM35HVMV/ RXM35HVMV	Bộ	5	1.998.000	9.990.000
6	Bo mạch dàn nóng	- Điện áp: 220V - Tần số: 50HZ - Phù hợp với model RXM35HVMV	Cái	2	5.864.400	11.728.800

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
7	Bo mạch tín hiệu	- Điện áp: DC - Dùng để nhận tín hiệu điều khiển dàn lạnh - Phù hợp với Dàn lạnh điều hòa Daikin model FTXM35HVMV	Cái	2	513.000	1.026.000
8	Cuộn van tiết lưu	-Loại: giác cắm 5 dây - Phù hợp với điều hòa Daikin model RXM35HVMV	Cái	1	572.400	572.400
9	Máy nén	- Máy nén hoạt động với gas lạnh R22 - Công suất: 2HP - Điện áp : 220-240V - Tần số : 50HZ - Lắp đặt phù hợp cho dàn nóng Panasonic CU-PC18DB4H	Cái	1	5.940.000	5.940.000
10	Motor quạt dàn nóng	-Công suất: 30W - Điện áp: 220 V - Tần số : 50/60 HZ - Chủng loại: quạt quay ngược chiều - Phù hợp với dàn nóng model FTC50NV1V	Cái	1	2.608.200	2.608.200
11	Quạt lồng sóc	- Chất liệu: Nhựa - Màu sắc: đen - Phù hợp với dàn lạnh LG model B18ENDN	Cái	1	2.646.000	2.646.000
	Tổng cộng					**128.611.800**