SỞ Y TẾ TP BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10196/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán mua sắm: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán thu - chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 9357/QĐ-BVĐKBN2 ngày 30/09/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ, thuộc dự toán Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ;

Căn cứ Quyết định số 10149/QĐ-BVĐKBN2 ngày 21/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ;

Căn cứ Quyết định số 10180/QĐ-BVĐKBN2 ngày 22/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia gói thầu: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ tại tờ trình ngày 22/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia gói thầu: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở Y tế (b/c);
- Lưu VT, Tổ chuyên gia.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ

(Kèm theo Quyết định số 10196/QĐ-BVĐKBN2 ngày 23/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2	Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ	Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ	**92.777.200 VNĐ**	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn hợp pháp khác của đơn vị	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Tổng giá gói thầu: 92.777.200 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm đồng./.)												

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA GÓI THẦU

Dự toán mua sắm: Mua sắm lưu điện 10KVA online cho phòng máy chủ

(Kèm theo Quyết định số 10196/QĐ-BVĐKBN2 ngày 23/10/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Mã ký hiệu	Nhãn Hiệu/ Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Giá kế hoạch	Thành tiền
1	Bộ lưu điện 10KVA online	**Cấu hình tối thiểu:** - Bộ lưu điện bao gồm 01 UPS RACK 10K và 01 RACK 10KS EBM – module acquy tiêu chuẩn cho UPS RACK 10K. **01 UPS RACK 10K** - Thiết kế UPS Online Double Conversion Rackmount, thiết kế rackmount tương thích tủ rack tiêu chuẩn 19 inch; - Điện áp danh định: 220 VAC. - Dải điện áp đầu vào: tối thiểu từ 110VAC đến 275VAC hoặc rộng hơn. Dải tần số danh định: Từ 40 đến 70 Hz. Hệ số công suất: PF đầu vào ≥ 0,99. THDi: < 3%. - Nguồn điện ra: + Công suất ≥10 KVA/10KW.	Bộ	01	RACK 10K/ RACK 10KS EBM	Santak/ EATON	Trung Quốc	Từ năm 2025 trở đi	92.777.200	92.777.200

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Mã ký hiệu	Nhãn Hiệu/ Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Giá kế hoạch	Thành tiền
		+ Điện áp ra: 208 (tại 90% tải)/220/230/240 VAC (Mức ổn định điện áp: ± 1%). + Độ biến dạng điện áp: <1% với tải tuyến tính, <5% với tải phi tuyến tính. + Tần số 50/60Hz (tự động or có thể cấu hình). - Bảo vệ: + Hiệu suất: > 98% at High Eficiency mode > 95% at Line mod > 93% at Battery mode. + UPS có khả năng chịu quá tải và tự động chuyển bypass/bảo vệ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Có khe cắm hoặc tích hợp card quản lý mạng SNMP. - Hỗ trợ giám sát qua Web, SNMP, Modbus TCP hoặc tương đương. - Hỗ trợ gửi cảnh báo Email, SNMP Trap. **Acquy (01 RACK 10KS EBM – module acquy tiêu chuẩn cho UPS RACK 10K)** - Loại ắc qui: 12 VDC kín khí, không cần bảo dưỡng, - Lưu điện ≥ 5 phút cho 100% tải với tối thiểu 01 tủ acquy								

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Mã ký hiệu	Nhãn Hiệu/ Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Giá kế hoạch	Thành tiền
		ngoài tiêu chuẩn (EBM – External Battery Cabinet). - Module pin mở rộng: 192 VDC (tương đương 16 bình X 12V 9Ah), có thể cấu hình từ 16-20 bình và Có thể mở rộng thêm nhiều module. - Kích thước: Phù hợp lắp tủ rack 19 inch. Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ: Từ 0 đến 40 °C. + Độ ẩm: Từ 0 đến 95 % (không ngưng tụ). - Đạt tiêu chuẩn IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 hoặc tương đương. - Bảo hành ≥ 24 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.								
Tổng giá gói thầu: 92.777.200 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm đồng./.)										

* Giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.