TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VNPT ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1031/QĐ-VNPT-ĐNi/KTĐT-VT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT
Gói thầu: "Mua sắm cáp điện", thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quyết định mua sắm:" Trang cấp cáp điện phục vụ các dự án cho Cảng HKQT Long Thành"

GIÁM ĐỐC VNPT ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Đồng Nai;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 07/10/2025 về việc Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư; Quy chế mua sắm nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động thường xuyên và mua sắm tập trung của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-VNPT-ĐNi/KTĐT-VT ngày 29/10/2026 của Giám đốc VNPT Đồng Nai về việc phê duyệt mua sắm: Trang cấp cáp điện phục vụ các dự án cho Cảng HKQT Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-VNPT-ĐNi/KTĐT-VT ngày 05/11/2026 của Giám đốc VNPT Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: "Mua sắm cáp điện", thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quyết định mua sắm:" Trang cấp cáp điện phục vụ các dự án cho Cảng HKQT Long Thành".

Căn cứ E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: "Mua sắm cáp điện", mã thông báo mời thầu số IB2600600043,được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật-Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

thinhnv.dni.new_NguyenVietThinh_15:14 10/11/2026

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung chương Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT gói thầu: "Mua sắm cáp điện", thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Quyết định mua sắm:" Trang cấp cáp điện phục vụ các dự án cho Cảng HKQT Long Thành" cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh E-HSMT:

1.1. Điều chỉnh mục v, điểm a, khoản 2.4:

(v) Màn chắn cách điện và màn chắn kim loại:

- Màn chắn cách điện:

- Gồm lớp bán dẫn phi kim loại được đùn trực tiếp lên lớp cách điện của từng lõi cáp, làm bằng hợp chất bán dẫn bám dính hoặc có thể bóc ra được theo thiết kế của nhà sản xuất.

- Bên ngoài lớp bán dẫn phi kim loại có thể bố trí thêm lớp băng bán dẫn hoặc hợp chất bán dẫn phù hợp theo thiết kế của nhà sản xuất.

- Trường hợp cáp có yêu cầu chống thấm nước theo chiều dọc, phải có kết cấu hoặc vật liệu chống thấm nước phù hợp, bảo đảm hạn chế nước lan truyền dọc theo cáp.

- Lớp kim loại của màn chắn cách điện được bố trí trên từng lõi riêng rẽ hoặc trên cả cụm lõi theo thiết kế của nhà sản xuất, bảo đảm tính liên tục điện và khả năng kết nối tiếp địa theo yêu cầu kỹ thuật.

- Ba lõi cáp phải được nhận dạng rõ ràng, phân biệt từng lõi bằng màu sắc, ký hiệu hoặc phương pháp phù hợp, bảo đảm không nhầm lẫn trong quá trình lắp đặt, đấu nối và vận hành.

- Màn chắn kim loại:

- Màn chắn kim loại bằng đồng, được chế tạo theo thiết kế của nhà sản xuất, có thể sử dụng một hoặc nhiều dạng kết cấu như băng đồng, sợi đồng, lớp đồng dạng bện hoặc kết hợp giữa sợi đồng và băng đồng.

- Màn chắn kim loại phải đáp ứng TCVN 5935-2:2013 hoặc IEC 60502-2:2005 hoặc tiêu chuẩn tương đương; bảo đảm khả năng dẫn dòng điện sự cố chạm đất và chịu được dòng điện ngắn mạch trong thời gian tương ứng theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện.

- Nhà thầu kê khai đầy đủ cấu tạo, vật liệu, kích thước, tổng tiết diện phần dẫn điện và khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của màn chắn kim loại cho mỗi lõi cáp theo kết cấu thực tế của sản phẩm dự thầu; cung cấp catalogue, bản thông số kỹ thuật hoặc tài liệu xác nhận của nhà sản xuất để chứng minh.

- Đối với kết cấu sử dụng băng đồng, Nhà thầu kê khai chiều rộng và chiều dày băng đồng; đối với kết cấu sử dụng sợi đồng, kê khai tổng tiết diện sợi đồng của từng lõi cáp. Trường hợp sử dụng kết cấu kết hợp hoặc kết cấu khác, Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông số tương ứng với cấu tạo thực tế của sản phẩm dự thầu.

1.2. Điều chỉnh bảng thông số kỹ thuật tại điểm b khoản 2.4

thinhnv.dni.new_NguyenVietThinh_1514 10/11/2026

Điều chỉnh các dòng liên quan đến màn chắn kim loại trong bảng thông số kỹ thuật như sau:

STT	Nội dung thông số	Đơn vị	Thông số kỹ thuật yêu cầu
9	Cấu tạo màn chắn kim loại		Bằng đồng, được chế tạo theo thiết kế của nhà sản xuất, có thể sử dụng một hoặc nhiều dạng kết cấu gồm băng đồng, sợi đồng, lớp đồng dạng bện hoặc kết hợp giữa sợi đồng và băng đồng. Nhà thầu kê khai đầy đủ cấu tạo, vật liệu, kích thước, tiết diện và các thông số kỹ thuật liên quan của màn chắn kim loại đối với sản phẩm dự thầu, phù hợp với ứng TCVN 5935-2:2013 hoặc IEC 60502-2:2005 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
10	Tổng tiết diện phần dẫn điện của màn chắn kim loại cho mỗi lõi cáp	mm^2	Nhà thầu kê khai tổng tiết diện phần dẫn điện của màn chắn kim loại cho từng lõi cáp theo kết cấu thực tế của sản phẩm dự thầu, phù hợp với TCVN 5935-2:2013 hoặc IEC 60502-2:2005 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
11	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của màn chắn kim loại khi xảy ra sự cố chạm đất	kA/s	Nhà thầu kê khai giá trị dòng điện ngắn mạch mà màn chắn kim loại có khả năng chịu đựng (kA) và thời gian chịu dòng tương ứng (s) thực tế của sản phẩm dự thầu, phù hợp với ứng TCVN 5935-2:2013 hoặc IEC 60502-2:2005 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật, kết quả tính toán hoặc tài liệu xác nhận của nhà sản xuất để chứng minh khả năng chịu dòng điện ngắn mạch của màn chắn kim loại.

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác của E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số: 1003/QĐ-VNPT-ĐNi/KTĐT-VT ngày 05/11/2026 không bị sửa đổi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý

Điều 2. Giao phòng Kỹ thuật – Đầu tư, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

thinhnv.dni.new_NguyenVietThinh_15:14 10/11/2026

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Kỹ thuật-Đầu tư, Tổ trưởng tổ chuyên gia và lãnh đạo các đơn vị/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTĐT.

Số Eof: 844292-VBKS

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Mã số thuế: 3600282721
Thời gian ký: 10-11-2026 15:37:21



Lê Văn Chiến

thinhnv.dni.new_NguyenVietThinh_15:14 10/11/2026