CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

ĐC : Số 120 Phạm Văn Bạch – Phường Tân Sơn – Thành phố HCM
Điện thoại : 0943. 314. 879
Email : dothivietnam2015@gmail.com -MST: 0313468808

Số:37/2026/CV-ĐTVN *Tp. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2026*

V/v : Trả lời đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu, gói thầu:"Thi công xây dựng". Lần 2

Kính gửi: **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 và Nghị định Sửa đổi, bổ sung số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: PL2600329092 đăng tải 30/09/2026; phê duyệt ngày 25/9/2026 và thông báo E-HSMT số IB2600565111-00 đăng tải ngày 02/10/2026.

Đơn vị Tư vấn đấu thầu trả lời làm rõ E-HSMT của quý Nhà thầu như sau:

Stt	Nội dung Nhà thầu yêu cầu làm rõ e-HSMT	Nội dung Tổ chuyên gia làm rõ e-HSMT
01	**Kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự)** – Căn cứ tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm tại E-HSMT gói thầu "Thi công xây dựng", trong đó quy định về kinh nghiệm thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước thuộc công trình trường học, chúng tôi kính đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét làm rõ và điều chỉnh tiêu chí theo hướng: ➢ Chấp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tối thiểu cấp IV đã được thực hiện, hoàn thành theo quy định, có tính chất, quy mô, cấp công trình và giá trị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, không bắt buộc công trình đó phải thuộc công trình trường học. ➢ Nhà thầu thi công chúng tôi đã thi công hoàn thành rất nhiều công trình hạ hạ kỹ thuật cấp nước tối thiểu cấp IV cho chủ đầu tư Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV gồm các hạng mục : Phát triển mạng lưới cấp , Đầu	Tổ Chuyên gia làm rõ về yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu về tiêu chí : Loại kết cấu: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cấp VI (thuộc công trình trường học). Tổ chuyên gia làm rõ nội dung này theo văn bản trả lời làm rõ HSMT theo văn bản Số:36/2026/CV-ĐTVN ngày 06/10/2026. Tính chất yêu cầu là đã mở rộng là công trình Hạ tầng kỹ thuật cả 3 lĩnh vực cho nhà thầu tham gia. Việc yêu cầu công trình thuộc công trình trường học là phù hợp theo quy định, Công trình hạ tầng kỹ thuật này là một hạng mục nhỏ trong khuôn viên Nhà trường, Phân cấp chính của Nhà trường là Công trình thuộc nhóm công trình giáo dục, đào tạo. ➢ Kết luận của tổ Chuyên gia quy định thuộc công trình trường học. Là không làm hạn chế Nhà thầu tham gia.

	tư thay mới, cải tạo đường ống cấp nước, sang đai gắn đồng hồ nước cho khách hàng …. thì có được coi là đáp ứng HSMT không; ➢ Việc giới hạn công trình tương tự trong phạm vi công trình trường học có thể làm thu hẹp phạm vi hợp đồng được xem xét và hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm phù hợp.	➢ Nhà thầu đặt câu hỏi và yêu cầu Bên mời thầu, Tổ chuyên gia trả lời Năng lực Kinh nghiệm của Nhà thầu có được coi là đáp ứng HSMT không; Tổ Chuyên gia chỉ đánh giá dựa trên e-HSDT của Nhà thầu, và căn cứ yêu cầu của e-HSMT đã được duyệt để đánh giá Năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, do đó Tổ chuyên gia không đánh giá là nhà thầu có đáp ứng eHSMT hay không qua văn bản trả lời này.
02	**Máy móc thiết bị** – Theo hồ sơ mời thầu : Máy nén khí, động cơ diezel- năng suất >=600m3/h trở lên , nhà thầu sử dụng Máy nén khí, động cơ điện- năng suất >=600m3/h trở lên có đáp ứng không.	Theo hồ sơ dự toán từ bảng phân tích vật tư, thiết bị có thiết bị là: - Máy nén khí diezel 600 m3/h; Việc Nhà thầu đề xuất đổi thiết bị sang động cơ điện khi hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu máy nén khí diesel là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP; Vì Hạ tầng kỹ thuật điện nguồn của Nhà trường không đáp ứng.

Đơn vị Tư vấn đấu thầu xin kính gửi đến Chủ đầu tư (Bên mời thầu) và Nhà thầu tham gia dự thầu, nắm rõ nội dung E-HSMT để thực hiện E-HSDT đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Phùng Kim Minh