CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Ngày 20 tháng 10 năm 2026

YÊU CẦU LÀM RÕ HSMT

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nhật Minh Tiến

Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu: **Xây lắp** thuộc dự án: **Cải tạo, chuyển đổi đèn chiếu sáng dân lập thành đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến hẻm tại các phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới** được phát hành ngày 09/10/2026 trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc gia. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu, Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung sau:

1/ Tủ kết nối trung tâm:

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, tại Mục XIV.13 – Tủ điều khiển chiếu sáng đô thị, điểm a và điểm b quy định:

- "Được kết nối về bộ phận điều khiển tự động hệ thống chiếu sáng đô thị của Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đường truyền không dây 3G/4G/5G hoặc cáp quang, trên nền tảng giao tiếp tiêu chuẩn OPC-UA..."

- "Tủ điều khiển sử dụng phải có phần mềm điều khiển có khả năng tích hợp kết nối với phần mềm tại Trung tâm..."

➢ Nhà thầu nhận thấy việc tủ điều khiển đáp ứng tiêu chuẩn giao tiếp OPC-UA và các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT là điều kiện cần để thực hiện kết nối. Tuy nhiên, để kết nối thực tế với hệ thống điều khiển hiện hữu tại Trung tâm, cần có sự phối hợp của đơn vị quản lý hệ thống trung tâm trong việc khởi tạo và cung cấp mã thông tin kết nối tương ứng cho từng tủ điều khiển.

➢ Do đó, để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, kết nối và nghiệm thu, Nhà thầu kính đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn làm rõ:

- Trong trường hợp Nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và đã phối hợp đề nghị cung cấp mã thông tin kết nối nhưng Nhà thầu không nhận được thông tin kết nối thì nhà thầu chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh.

2/ Theo Hồ sơ thiết kế đính kèm: Chưa có bản vẽ đấu nối tiếp địa cho hệ thống Tủ điều khiển (lắp mới). Đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn bổ sung làm rõ.

3/ Theo Mẫu số 01B Bảng khối lượng công việc mời thầu: Quy cách cần đèn đơn STK D60, cao 1m vươn 1,5m nhưng theo bản vẽ cần đèn chiếu sáng đấu nối cáp từ nổi sáng ngầm (Bản vẽ số 15/16) cần đèn vươn 1190 mm. Đề nghị Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn bổ sung làm rõ.

4/ Sai lệch khối lượng giữa Bảng tổng hợp khối lượng các Phường so với Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng đô thị tại các tuyến hẻm. *(Xem danh sách đính kèm).*

5/ Theo Bản vẽ cần đèn chiếu sáng, đấu nối cáp từ nổi sang ngầm (Bản vẽ số 15/16) thể hiện biện pháp Đấu nối cáp từ nổi sang ngầm có sử dụng Cáp điện 2x10mm2 - 0,6/1kV tuy nhiên theo Bảng khối lượng công việc mời thầu thì không có hạng mục sử dụng loại vật tư nêu trên.

Trên đây là các yêu cầu làm rõ HSMT của Nhà thầu, kính đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn mời thầu trả lời làm rõ để nhà thầu có cơ sở tham dự thầu.

DANH SÁCH BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC PHƯỜNG SO VỚI BẢN VẼ MẶT BẰNG

STT	Phường, Tuyến hẻm	Khối lượng theo Bảng tổng hợp khối lượng các phường						Khối lượng theo Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tuyến hẻm của phường						Ghi chú
		Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	
I	**Phường Tân Sơn Nhất**													
1	Hẻm 5 Đồ Sơn			4						3				Bản vẽ 2/25
2	Hẻm 6, 7 Đồ Sơn			4						3				Bản vẽ 2/25
3	Hẻm 47 Hậu Giang	2	0		2	0		1	1		1	1		Bản vẽ 5/25
4	Hẻm 33 Trường Sơn	5	0		5	0		4	1		4	1		Bản vẽ 6/25
5	Hẻm 20 Chữ Đồng Tử	3	0		3	0		0	3		0	3		Bản vẽ 22/25
II	**Phường Bảy Hiền**													
6	Hẻm 100 Hồng Lạc			3						4				Bản vẽ 6/29
7	Hẻm 316 Hồng Lạc			2						4				Bản vẽ 7/29
8	Hẻm 169 Hồng Lạc			3						0				Bản vẽ 8/29
9	Hẻm 67 Năm Châu			2						0				Bản vẽ 8/29
10	Hẻm 11 Phạm Phú Thứ	6		4	6			5		3	5			Bản vẽ 19/29
11	Hẻm 98 Nguyễn Bá Tòng			2						0				Bản vẽ 13/29

STT	Phường, Tuyến hẻm	Khối lượng theo Bảng tổng hợp khối lượng các phường						Khối lượng theo Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tuyến hẻm của phường						Ghi chú
		Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	
12	Hẻm 58 Nguyễn Minh Hoàng			5						4				Bản vẽ 23/29
III	**Phường Tân Sơn**													
13	Hẻm 80 Huỳnh Văn Nghệ			3						4				Bản vẽ 12/38
IV	**Phường Bình Lợi Trung**													
14	Hẻm 101/58 Nguyễn Văn Đậu			4						5				Bản vẽ 7/15
15	Hẻm 428 Lê Quang Định			9						10				Bản vẽ 14/15
V	**Phường Bình Thạnh**													
16	Hẻm 79 Quốc lộ 13			2						1				Bản vẽ 2/10
17	Hẻm 182 nối thông hẻm 194 Bạch Đằng			5						4				Bản vẽ 5/10
18	Hẻm 204 Nơ Trang Long			5						4				Bản vẽ 8/10
VI	**Phường Bình Quới**													
19	Hẻm 2C Bình Quới			6						5				Bản vẽ 1/3

STT	Phường, Tuyến hẻm	Khối lượng theo Bảng tổng hợp khối lượng các phường						Khối lượng theo Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tuyến hẻm của phường						Ghi chú
		Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	
20	Hẻm 149 Bình Quới			2						1				Bản vẽ 3/3
VII	**Phường Tân Bình**													
21	Hẻm 41 Đồng Xoài	3			3			4			4			Bản vẽ 2/13
22	Hẻm 45 Đồng Xoài			4						2				Bản vẽ 2/13
23	Hẻm 13 Mai Lão Bạn			4						0				Bản vẽ 3/13
24	Hẻm 104 Nhất Chi Mai			4						0				Bản vẽ 4/13
25	Hẻm 596 Trường Chinh	2		4	2			3		3	3			Bản vẽ 5/13
26	Hẻm 44 Tân Hải			4						3				Bản vẽ 6/13
27	Hẻm 2 Núi Thành			4						6				Bản vẽ 7/13
28	Hẻm 74 Núi Thành			4						3				Bản vẽ 8/13
29	Hẻm 04 Bàu Cát 1	4		4	4			5		3	5			Bản vẽ 11/13
30	Hẻm 92 Ba Vân			4						5				Bản vẽ 12/13
VIII	**Phường Tân Sơn Hòa**													
31	Hẻm 139 Bùi Thị Xuân			3						2				Bản vẽ 4/19

STT	Phường, Tuyến hẻm	Khối lượng theo Bảng tổng hợp khối lượng các phường						Khối lượng theo Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tuyến hẻm của phường						Ghi chú
		Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	
32	Nguyễn Trọng Tuyển từ 409A đến 641			9			9			8			8	Bản vẽ 7/19
33	Hẻm 159 Bạch Đằng	0	20		0	20			19			19		Bản vẽ 14/19
34	Hẻm 107/32 Phạm Văn Hai			3						1				Bản vẽ 18/19
35	Hẻm 91 Phạm Văn Hai			4						3				Bản vẽ 19/19
IX	**Phường Tân Hòa**													
36	Hẻm 57 Nghĩa Hòa			4						3				Bản vẽ 12/25
37	Hẻm 63 Nghĩa Hòa			4						2				Bản vẽ 12/25
38	Hẻm 1010 Lạc Long Quân	4			4			3			3			Bản vẽ 14/25
39	Hẻm 928/26 Lạc Long Quân	5			5			6			6			Bản vẽ 16/25
40	Hẻm 254/49 Âu Cơ	4			4			3			3			Bản vẽ 18/25
41	Hẻm 86/6 Âu Cơ			6						3				Bản vẽ 19/25
42	Hẻm 373/53 Lý Thường Kiệt			4						3				Bản vẽ 20/25
43	Hẻm 116/109 Thiên Phước			4						5				Bản vẽ 21/25

STT	Phường, Tuyến hẻm	Khối lượng theo Bảng tổng hợp khối lượng các phường						Khối lượng theo Bản vẽ mặt bằng bố trí đèn chiếu sáng các tuyến hẻm của phường						Ghi chú
		Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	Cần đèn STK loại 1	Cần đèn STK loại 2	Cọc tiếp địa	Đèn Led 30W	Đèn Led 40W	Trụ STK cao 6m	
44	Hẻm 13/180 Trần Văn Hoàng	4			4			5			5			Bản vẽ 22/25
45	Hẻm 730/98 Lạc Long Quân	7		7	7			6		3	6			Bản vẽ 25/25
46	Hẻm 58 Âu Cơ	3						2						Bản vẽ 24/25
	TỔNG CỘNG	**52**	**20**	**149**	**49**	**20**	**9**	**47**	**24**	**113**	**45**	**24**	**8**	