SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Số: 3173 /QĐ-BVTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)"

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UB ngày 08 tháng 4 năm 2004 của UBND TP.HCM về việc cho phép đổi tên Bệnh viện Phụ Sản TP.HCM thành Bệnh viện Từ Dũ trực thuộc Sở Y tế TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 4295/QĐ-SYT ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Sở Y tế TP.HCM về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Từ Dũ trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2026-2030 cho đơn vị Bệnh viện Từ Dũ;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật tầng 2 khu B (Phòng mổ) ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH Cơ Điện lạnh Hải Yến Hy;

Căn cứ Tờ trình ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Khoa Gây Mê Hồi Sức về việc xin sửa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 đã được phê duyệt;

Căn cứ vào Phiếu yêu cầu kỹ thuật ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Phòng Hành chính Quản trị về sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 Khu B;

Căn cứ Thông báo số 2507/TB-BVTD ngày 08 tháng 10 năm 2026 về việc mời chào giá gói thầu "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)" Phòng Hành chính Quản trị- Tổ Đấu thầu đã đăng tải yêu cầu báo giá gói thầu trên Trang Web: muasamcong.mpi.gov.vn (Mã YCBG: RQ2600065338, từ ngày 08/10/2026 đến ngày 14/10/2026).

Căn cứ Báo cáo ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Phòng Hành chính Quản trị - Tổ Đấu thầu về việc thu thập báo giá sau thời gian đăng tải gói thầu "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và Dàn Phụ 2)";

Căn cứ Tờ trình ngày 2 tháng 10 năm 2026 của Phòng Hành chính Quản trị về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)";

Căn cứ Quyết định số 3144/QĐ-BVTD ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt giá dự toán gói thầu " Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)";

Căn cứ Quyết định số 3149/QĐ-BVTD ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ về việc thành lập Chủ đầu tư gói thầu "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)";

Theo đề nghị của Phòng Hành chính Quản trị - Tổ Đấu thầu tại Tờ trình ngày 04 tháng 11 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu thầu "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm "Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng gồm Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Hành chính Quản trị và các Khoa Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HCQT (Tổ Đấu Thầu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Hồng Công Danh

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH TRUNG TÂM VRV2 BUỒNG PHẪU THUẬT LẦU 2 KHU B (DÀN MASTER VÀ DÀN PHỤ 2)

(Kèm theo Quyết định số 3173 /QĐ-BVTD ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Bệnh viện Từ Dũ	Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)	Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm VRV2 Buồng Phẫu thuật Lầu 2 khu B (Dàn Master và dàn Phụ 2)	120.430.800	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	Chào giá trực tuyến rút gọn qua mạng	-	30 ngày	Quý IV/ 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không áp dụng
Tổng cộng: (Giá đã bao gồm thuế VAT; chi phí cho các dịch vụ liên quan; Thuế, phí, lệ phí (nếu có)				**120.430.800**								

Phụ lục II

DANH MỤC HÀNG HÓA

DỰ TOÁN MUA SẮM:

SỬA CHỮA HỆ THỐNG LẠNH TRUNG TÂM VRV2 BUỒNG PHẪU THUẬT LẦU 2 KHU B (DÀN MASTER VÀ DÀN PHỤ 2)

(Kèm theo Quyết định số 3173 /QĐ-BVTD ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

STT	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ	Nội dung yêu cầu công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá dự toán (VNĐ)	Thành tiền Dự toán (VNĐ)
1	Cung cấp máy nén (Block) 8.0HP Inverter cho dàn nóng VRV RXQ20AYM (Dàn Phụ 2)	- Khảo sát hệ thống máy lạnh trung tâm hệ VRV bằng phần mềm chính hãng D-Checker của Daikin. - Cô lập và tháo dỡ máy nén cũ bị cháy ra khỏi hệ thống. - Lắp đặt, hàn áp lực và kết nối máy nén mới vào hệ thống. - Thử xì sau khi hàn áp lực. - Hút chân không, sạc gas, chạy test kiểm tra thông số, vận hành, bàn giao. - Hãng sản xuất / Nhãn hiệu: Daikin	Cái	01	43.405.200	43.405.200
2	Cung cấp máy nén (Block) 12.0HP Inverter cho dàn nóng VRV RXQ20AYM (Dàn Master)	- Khảo sát hệ thống máy lạnh trung tâm hệ VRV bằng phần mềm chính hãng D-Checker của Daikin. - Cô lập và tháo dỡ máy nén cũ bị cháy ra khỏi hệ thống. - Lắp đặt, hàn áp lực và kết nối máy nén mới vào hệ thống. - Thử xì sau khi hàn áp lực. - Hút chân không, sạc gas, chạy test kiểm tra thông số, vận hành, bàn giao. - Hãng sản xuất / Nhãn hiệu: Daikin	Cái	01	54.216.000	54.216.000
3	Gas R410	- Xuất xứ: Ấn Độ	Bình	6	3.801.600	22.809.600
		Tổng cộng: **(Giá đã bao gồm thuế VAT; chi phí cho các dịch vụ liên quan; Thuế, phí, lệ phí (nếu có)**				**120.430.800**